

徐闻县净源供水有限责任公司

2023 年 8 月每周一次水质检验报告

(共 4 张)

样品名称： 出厂水

检验单位：徐闻县净源供水有限责任公司检验室

报告日期：2023 年 8 月 31 日



扫描全能王 创建

徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 32.0℃		水温: 30.0℃	
采水日期: 2023 年 8 月 1 日 星期		报告日期: 2023 年 8 月 7 日 星期					
化验结果							
水别 结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		2		2	不超过 15 度	
	浑浊度		0.24		0.30	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.1		7.0	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					CaCO ₃ 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		2.04		2.34	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
	微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出
耐热大肠菌						不得检出	
细菌总数			4		5	≤80CFU/mL	
二氧化氯			0.20		0.15	出厂游离氯≥0.1mg/L	
游离性余氯						出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		0		0	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。						
主管:		审核: 郭台标		化验: 李国斌			



徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 32.0℃		水温: 30.0℃	
采水日期: 2023 年 8 月 8 日 星期		报告日期: 2023 年 8 月 14 日 星期					
化验结果							
结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		2		3	不超过 15 度	
	浑浊度		0.22		0.37	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH 值		7.0		7.0	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					CaCO ₃ 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg/L	
	耗氧量		1.44		2.37	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
	微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出
耐热大肠菌						不得检出	
细菌总数			1		2	≤80CFU/mL	
二氧化氯			0.14		0.15	出厂游离氯 ≥ 0.1mg/L	
游离性余氯						出厂游离氯 ≥ 0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		0		0	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。						
	主管:		审核: 郭少华		化验: 李延华		



徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨: 晴		气温: 32.0℃		水温: 30.0℃	
采水日期: 2023 年 8 月 14 日 星期				报告日期: 2023 年 8 月 20 日 星期			
化验结果							
结果		大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		3		3	不超过 15 度	
	浑浊度		0.18		0.34	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		7.0		6.9	不得含有	
	PH 值					6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					C ₂ O ₃ 计不超过 450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过 0.3mg / L	
	耗氧量		1.71		1.80	不超过 3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
	微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出
耐热大肠菌						不得检出	
细菌总数			5		1	≤80CFU/mL	
二氧化氯			0.21		0.20	出厂游离氯 ≥ 0.1mg/L	
游离性余氯						出厂游离氯 ≥ 0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		0		0.02	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。						
	主管:		审核: 李少华		化验: 李少华		



徐闻县自来水公司每周水质检测报告

水别: 天气: 晴阴雨: 晴 气温: 33.0℃ 水温: 31.0℃

采水日期: 2023 年 8 月 21 日 星期 报告日期: 2023 年 8 月 31 日 星期

化验结果

结果	水别	大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)
		源水	出厂水	源水	出厂水	
感官性状和一般化学指标	色		3		3	不超过 15 度
	浑浊度		0.25		0.41	≤1 度, 特殊情况不超过 3 度
	铝					0.2mg/L
	臭和味		0		0	不得有异臭异味
	铜					1mg/L
	肉眼可见物		无		无	不得含有
	PH 值		7.0		6.9	6.5—8.5
	锰					0.1mg/L
	总硬度					C ₂ O ₃ 计不超过 450mg/L
	氯化物					250mg/L
	铁					不超过 0.3mg/L
	耗氧量		1.46		1.92	不超过 3.0mg/L
	硫酸盐					250mg/L
	溶解性固体					1000mg/L
	锌					1.0mg/L
	挥发酚					0.002mg/L
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出
	耐热大肠菌					不得检出
	细菌总数		3		1	≤80CFU/mL
	二氧化氯		0.17		0.20	出厂游离氯≥0.1mg/L
	游离性余氯					出厂游离氯≥0.3
毒理学指标	砷					0.01mg/L
	镉					0.003mg/L
	铬					0.05mg/L
	氰化物					0.05mg/L
	氟化物					1.0mg/L
	铅					0.01mg/L
	氨氮		0		0	0.5000mg/L
	硝酸盐					≤20mg/L
	亚硝酸盐					1.00mg/L
备注	检测结论:					
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。					
	主管:	审核: 郭少梅		化验: 李国林		



扫描全能王 创建